

# RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE

## CLASSIFICATION REPORT

### 0122/DC/REA/10\_3

Rapporto di classificazione di reazione al fuoco del prodotto

*Reaction to fire classification report of product*..... : **COMPOUND MDF**

Descrizione

*Description*..... : Vedi pag. 2 / see page 2

Per conto di

*On behalf of*..... : **ABET LAMINATI S.p.A.**

Indirizzo

*Address*..... : **Viale industria, 21  
12042 Bra (CN)**

Norma tecnica: EN 13501-1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1:  
Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco

*Technical standard: EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements -  
Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests*

Data / Date **25.02.2010**

## 1. DATI GENERALI / *GENERAL DATA* :

Identificazione delle norme di riferimento / *Standard reference identification:*

- EN 13501 - 1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco
- *EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.*
- EN ISO 11925 - 2 Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - parte 2 - innesco quando soggetto al diretto contatto della fiamma
- *EN ISO 11925 - 2 Reaction to fire tests for building products - part. 2 -ignitability when subjected to direct impingement of flame.*
- EN 13823 Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - Prodotti edilizi escluse le pavimentazioni esposti ad un attacco termico di un singolo elemento in combustione
- *EN 13823 Reaction to fire tests for building products \_ Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item.*

## 2. IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE / *PROCEDURES IDENTIFICATION*

- Procedura normalizzata / *Standard procedure* :..... : **SI / YES**
- Controllo calcoli e trasferimento dati / *Calculation and data transfer check*..... : **SI / YES**

## 3. DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATO / *DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT*

### 3.1 Natura e impiego / *Nature and end use application* :

Il prodotto **COMPOUND MDF** è definito come un pannello composito HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti. La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego:

*The product COMPOUND MDF is defined as a HPL composite panel for internal and external wall and ceiling finishes. Its classification is valid for the following end use application(s):*

- Parete - Senza supporto incombustibile
- *Wall - Without non combustible substrate*
- Soffitto - Senza supporto incombustibile
- *Ceiling - Without non combustible substrate*

### 3.2 Descrizione / *Description*:

Il prodotto **COMPOUND MDF** è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1

*The product COMPOUND MDF is fully described in the test reports in support of the classification listed in 5.1.*

## 4. DICHIARAZIONI / *DECLARATIONS*

- Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN 13501-1 /
- *This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN 13501-1.*
- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato
- *Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested.*
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile di Laboratorio
- *The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director.*



5. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO DI QUESTA CLASSIFICAZIONE  
*TEST REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION*

5.1 Rapporti di prova / *test reports*

Nome del laboratorio / <i>Name of laboratory</i>	Nome del Committente / <i>Name of sponsor</i>	Numero di Identificazione del rapporto di prova / <i>Test report ref. No.</i>	Metodo di prova / <i>test method</i>
CSI S.p.A.	ABET LAMINATI S.p.A.	0122/DC/REA/10_1	EN 13823
CSI S.p.A.	ABET LAMINATI S.p.A.	0122/DC/REA/10_2	EN ISO 11925-2

5.2 Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi i pavimenti

*Test results for construction products except floorings*

Metodo di prova <i>Test method</i>	Parametro <i>Parameter</i>	Numero di prove <i>Number of tests</i>	Risultati / <i>Results</i>	
			Parametri continui media / <i>Continuous parameter average [m]</i>	Parametri di conformità / <i>Compliance parameter</i>
<b>EN ISO11925-2</b> Attacco della fiamma in superficie <i>Surface flame attack</i> Applicazione 30 s / 30 s exposure Attacco della fiamma all'estremità <i>Edge flame attack</i> Applicazione 30 s / 30 s exposure Gocce/parti accese / <i>Flamig droplets/particle</i>	Fs ≤ 150 mm	6	(-)	S / Y
	Fs ≤ 150 mm	6	(-)	S / Y
	Innesco della carta da filtro/ <i>Ignition of the filter paper</i>	12	(-)	N / N
<b>EN 13823</b>	FIGRA <sub>0,2MJ</sub>	3	108,4	(-)
	FIGRA <sub>0,4MJ</sub>		64,7	(-)
	LFS < Edge		(-)	S / Y
	THR <sub>600s</sub> [MJ]		2,4	(-)
	SMOGRA [m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ]	3	5,3	(-)
	TSP <sub>600s</sub> [m <sup>2</sup> ]		66,1	(-)
Gocce/parti accese <i>Flaming droplets/ particles</i>	3	(-)	N / N	

6. CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE

6. *CLASSIFICATION AND DIRECT FIELD OF APPLICATION*

6.1 Riferimenti e campo diretto di applicazione / *Reference and direct field of application*

Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 8.2 della EN 13501-1:2007.  
*This classification has been carried out in accordance with clause 8.2 of EN 13501-1: 2007.*

6.2 Classificazione / *Classification*

Il prodotto **COMPOUND MDF** in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato:  
*The product COMPOUND MDF in relation to its fire reaction behaviour is classified.*

**B**

La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è:  
*The additional classification in relation to smoke production is:*

**s2**

La classificazione aggiuntiva in relazione alle gocce/particelle accese è:  
*The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:*

**d0**

Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione eccetto i pavimenti è la seguente:

*The format of the reaction to fire classification for construction products except flooring is:*

Comportamento al fuoco <i>Fire behaviour</i>		Sviluppo di fumo <i>Smoke production</i>			Parti infiammate <i>Flaming droplets</i>	
<b>B</b>	-	<b>s</b>	<b>2</b>	-	<b>d</b>	<b>0</b>

6.3 Campo di applicazione / *Field of application*

Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego /  
*This classification is valid for the following end use conditions:*

- Fissato meccanicamente su telaio metallico  
*Mechanically fixed on metallic frame*
- Con giunti protetti o non protetti, giunti verticali aperti o chiusi, giunti orizzontali chiusi  
*With protected or unprotected joints, open or closed vertical joints, horizontal closed joints*
- Con giunti o senza  
*With or without joints*
- Senza isolamento  
*Without insulation*
- Con angoli protetti da angolari in acciaio spessore 0,5 mm  
*With protected corners with steel corner flashing 0,5 mm thick*

## 7. LIMITAZIONI / *LIMITATIONS*

### 7.1 Restrizioni / *Restrictions*

Questo rapporto di prova è valido sino alla data 25.02.2015.

*This classification report is valid until 25.02.2015.*


Il cliente dichiara che il prodotto COMPOUND MDF è idoneo solo per uso interno.

*The Client declares that the product COMPOUND MDF shall be used for interior applications only.*

### 7.2 Avvertimento / *Warning*

Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto

*This document does not represent type approval or certification of the product.*

DATA Date	IL RESP. Divisione Costruzioni Division Head	IL RESP. DEL CENTRO Managing Director
25/02/2010	Paolo Mele 	Pasqualino Cau 